



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Прогресс»

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул.

Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН:

1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

«04» Февраля 2026г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (исследований)

№93645-ПРГ/26 от 04.02.2026

1	Объект	Муфты резьбовые для соединения арматуры Lomax. Модель: Lomax B.
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Ломакс Групп», Адрес: Россия, 344064, Ростовская область, г.о. г. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный, д. 9А, ком. 15, ИНН: 6165234604, ОГРН: 1226100032510, телефон: 8 (800) 511-26-53, электронная почта: info@lomaxgroup.ru
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Ломакс Групп», Адрес: Россия, 344064, Ростовская область, г.о. г. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный, д. 9А, ком. 15, ИНН: 6165234604, ОГРН: 1226100032510
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 93645 от 27 Января 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	27 Января 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	29 Января 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	29 Января 2026 г.-04 Февраля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 34227-2017
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Диаметр, мм	16	16	ГОСТ 34227-2017
2.	Разрывное усилие R_b , кН	$\geq 120,7$	125,7	ГОСТ 34227-2017 п 7.1
3.	Деформативность, Δ , мм	$\leq 0,1$	0,3	ГОСТ 34227-2017 п 7.1
4.	Равномерное относительное удлинение арматуры, δ_r , %	≥ 2	4	ГОСТ 34227-2017 п 7.1
5.	Прочность при многоцикловой нагрузке, млн циклов	≥ 2	2	ГОСТ 34227-2017 п 7.2
6.	Прочность при малоцикловой нагрузке для категории соединений S1: - разрывное усилие R_b , кН - деформативность соединения u_{20} , мм	$\geq 120,7$ $\leq 0,3$	120,7 0,2	ГОСТ 34227-2017 п 7.3

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Муфты резьбовые для соединения арматуры Lomax. Модель: Lomax B, **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью «Ломакс Групп», Адрес: Россия, 344064, Ростовская область, г.о. г. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный, д. 9А, ком. 15, ИНН: 6165234604, ОГРН: 1226100032510, **соответствуют:** ГОСТ 34227-2017.

Исполнитель

 Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.